

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 12 Μαΐου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	
Δευτέρα, 12 Μαΐου 2025	00:00	6,34	6,34	0,00			1			3	
	01:00	6,08	6,08	0,00			1			2	
	02:00	5,95	5,95	0,00				1			2
	03:00	5,79	5,79	0,00				1			2
	04:00	5,68	5,63	0,05				1			2
	05:00	5,68	5,68	0,00				1			2
	06:00	5,78	5,78	0,00				1			2
	07:00	5,96	5,96	0,00				1			2
	08:00	6,23	6,23	0,00				1			3
	09:00	6,45	6,45	0,00				1			3
	10:00	6,53	6,53	0,00				1			3
	11:00	6,58	6,58	0,00				1			3
	12:00	6,59	6,59	0,00				1			3
	13:00	6,60	6,60	0,00				1			3
	14:00	6,65	6,65	0,00				1			3
	15:00	6,78	6,78	0,00				1			3
	16:00	6,83	6,83	0,00				1			3
	17:00	6,93	6,93	0,00				1			3
	18:00	7,17	7,17	0,00				1			4
	19:00	7,35	7,35	0,00				1			4
	20:00	7,46	7,46	0,00				1			4
	21:00	7,42	7,42	0,00				1			4
	22:00	7,19	7,19	0,00				1			4
	23:00	6,73	6,68	0,05				1			3

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης