

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2025	00:00	8,50	8,13	0,37		1	1			
	01:00	8,05	7,75	0,30		1	1			
	02:00	7,67	7,35	0,32		1	1			
	03:00	7,37	6,68	0,69		1	1			
	04:00	7,20	6,16	1,04		1	1			
	05:00	7,17	6,11	1,06		1	1			
	06:00	7,30	6,34	0,96		1	1			
	07:00	7,66	6,68	0,97		1	1			
	08:00	8,12	7,33	0,79		1	1			
	09:00	8,64	7,63	1,01		1	1			
	10:00	9,08	7,69	1,39		1	1			
	11:00	9,34	7,24	2,10		1	1			
	12:00	9,49	7,28	2,22		1	1			
	13:00	9,52	7,26	2,27		1	1			
	14:00	9,53	7,19	2,34		1	1			
	15:00	9,56	7,13	2,43		1	1			
	16:00	9,69	7,32	2,37		1	1			
	17:00	9,88	7,60	2,27		1	1			
	18:00	10,08	7,92	2,17		1	1			
	19:00	10,31	8,27	2,04		1	1			
	20:00	10,26	8,20	2,05		1	1			
	21:00	10,13	8,36	1,76		1	1			
	22:00	9,76	8,54	1,22		1	1			
	23:00	9,25	7,93	1,32		1	1			

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης