

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 14 Μαΐου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	
Τετάρτη, 14 Μαΐου 2025	00:00	6,46	6,28	0,19			1			2	
	01:00	6,18	5,94	0,24			1			2	
	02:00	6,01	5,82	0,20				1			2
	03:00	5,91	5,80	0,11				1			2
	04:00	5,85	5,75	0,10				1			2
	05:00	5,88	5,65	0,23				1			2
	06:00	6,02	5,70	0,33				1			2
	07:00	6,21	5,85	0,36				1			2
	08:00	6,43	5,86	0,57				1			2
	09:00	6,61	5,79	0,83				1			2
	10:00	6,77	6,23	0,53				1			3
	11:00	6,72	6,21	0,52				1			3
	12:00	6,58	6,15	0,42				1			3
	13:00	6,56	6,19	0,37				1			3
	14:00	6,60	6,18	0,41				1			3
	15:00	6,73	6,43	0,30				1			3
	16:00	6,99	6,88	0,11				1			3
	17:00	7,25	7,25	0,00			1	1			
	18:00	7,55	7,55	0,00			1	1			
	19:00	7,78	7,78	0,00			1	1			
	20:00	8,04	8,04	0,00			1	1			
	21:00	7,98	7,98	0,00			1	1			
	22:00	7,49	7,49	0,00			1	1			
	23:00	6,90	6,90	0,00				1			3

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης