

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 15 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Πέμπτη, 15 Μαΐου 2025	00:00	6,57	6,57	0,00		1	1			
	01:00	6,31	6,31	0,00			1			3
	02:00	6,13	6,13	0,00			1			3
	03:00	6,02	6,02	0,00			1			2
	04:00	5,96	5,96	0,00			1			2
	05:00	5,94	5,94	0,00			1			2
	06:00	6,11	6,11	0,00			1			2
	07:00	6,27	6,27	0,00			1			3
	08:00	6,50	6,50	0,00		1	1			
	09:00	6,78	6,78	0,00		1	1			
	10:00	6,92	6,83	0,09		1	1			
	11:00	6,95	6,87	0,08		1	1			
	12:00	6,95	6,87	0,07		1	1			
	13:00	6,89	6,83	0,05		1	1			
	14:00	6,78	6,72	0,06		1	1			
	15:00	6,73	6,73	0,00		1	1			
	16:00	6,76	6,76	0,00		1	1			
	17:00	6,99	6,76	0,23		1	1			
	18:00	7,40	7,15	0,24		1	1			
	19:00	7,76	7,50	0,27		1	1			
	20:00	8,04	7,56	0,49		1	1			
	21:00	8,25	7,32	0,93		1	1			
	22:00	7,83	6,84	1,00		1	1			
	23:00	7,24	5,82	1,42		1	1			

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης