

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025	00:00	6,00	5,95	0,05			1			2
	01:00	5,63	5,56	0,07			1			2
	02:00	5,35	5,13	0,22			1			1
	03:00	5,17	5,06	0,11			1			1
	04:00	5,12	5,12	0,00			1			1
	05:00	5,25	5,25	0,00			1			2
	06:00	5,43	5,43	0,00			1			2
	07:00	5,64	5,52	0,11			1			2
	08:00	5,89	5,70	0,19			1			2
	09:00	6,13	6,04	0,09			1			2
	10:00	6,31	6,24	0,07			1			3
	11:00	6,40	6,25	0,15			1			3
	12:00	6,44	6,28	0,16			1			3
	13:00	6,40	6,17	0,22			1			3
	14:00	6,29	5,98	0,31			1			3
	15:00	6,22	5,88	0,34			1			3
	16:00	6,21	5,93	0,28			1			3
	17:00	6,30	6,10	0,20			1			3
	18:00	6,56	6,46	0,11			1			3
	19:00	6,97	6,86	0,11			1			4
	20:00	7,40	7,23	0,16			1			4
	21:00	7,33	7,23	0,10			1			4
	22:00	6,85	6,78	0,08			1			3
	23:00	6,16	6,16	0,00			1			3

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και ένα σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης