

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 16 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Παρασκευή, 16 Μαΐου 2025	00:00	6,77	4,70	2,07			1			1
	01:00	6,39	3,92	2,48			1			
	02:00	6,18	3,71	2,47			1			
	03:00	6,02	3,61	2,41			1			
	04:00	5,87	3,52	2,35			1			
	05:00	5,90	3,54	2,36			1			
	06:00	6,03	3,62	2,41			1			
	07:00	6,27	3,76	2,51			1			
	08:00	6,62	3,97	2,65			1			
	09:00	7,03	4,38	2,65			1			1
	10:00	7,42	4,77	2,65			1			1
	11:00	7,61	4,96	2,65			1			1
	12:00	7,57	4,94	2,64			1			1
	13:00	7,39	4,99	2,41			1			1
	14:00	7,34	5,97	1,37			1			2
	15:00	7,39	5,52	1,86			1			2
	16:00	7,40	5,14	2,26			1			1
	17:00	7,45	5,55	1,89			1			2
	18:00	7,53	5,00	2,53			1			2
	19:00	7,83	5,19	2,64			1			2
	20:00	7,93	5,36	2,57			1			2
	21:00	7,84	5,41	2,43			1			2
	22:00	7,33	4,89	2,44			1			1
	23:00	6,64	4,60	2,04			1			1

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης