

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 17 Απριλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	
Πέμπτη, 17 Απριλίου 2025	00:00	6,18	6,18	0,00			1			2	
	01:00	5,90	5,90	0,00			1			2	
	02:00	5,73	5,73	0,00				1			2
	03:00	5,56	5,50	0,05				1			2
	04:00	5,50	5,42	0,09				1			2
	05:00	5,55	5,44	0,10				1			2
	06:00	5,69	5,62	0,07				1			2
	07:00	5,87	5,79	0,07				1			2
	08:00	6,10	6,10	0,00				1			2
	09:00	6,36	6,30	0,06				1			3
	10:00	6,57	6,52	0,05				1			3
	11:00	6,69	6,63	0,06				1			3
	12:00	6,72	6,63	0,09				1			3
	13:00	6,68	6,62	0,06				1			3
	14:00	6,62	6,62	0,00				1			3
	15:00	6,54	6,54	0,00				1			3
	16:00	6,52	6,52	0,00				1			3
	17:00	6,61	6,61	0,00				1			3
	18:00	6,82	6,82	0,00				1			3
	19:00	7,14	7,14	0,00				1			4
	20:00	7,52	7,43	0,09				1			4
	21:00	7,49	7,19	0,29				1			4
	22:00	6,90	6,68	0,22				1			3
	23:00	6,07	5,76	0,31				1			2

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης