

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	5,000	1,000	1,000	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025	00:00	7,91	7,31	0,60		1	1			
	01:00	7,49	6,62	0,86		1	1			
	02:00	7,10	6,50	0,60		1	1			
	03:00	6,89	6,28	0,61		1	1			
	04:00	6,75	6,02	0,73		1	1			
	05:00	6,70	5,75	0,95		1	1			
	06:00	6,83	5,87	0,96		1	1			
	07:00	7,15	6,06	1,09		1	1			
	08:00	7,54	6,56	0,99		1	1			
	09:00	8,09	7,31	0,78		1	1			
	10:00	8,53	7,96	0,56		1	1			1
	11:00	8,76	8,29	0,47		1	1			1
	12:00	8,90	8,54	0,36		1	1			1
	13:00	8,92	8,39	0,53		1	1			1
	14:00	9,03	8,32	0,71		1	1			1
	15:00	9,13	8,29	0,84		1	1			1
	16:00	9,24	8,45	0,79		1	1			1
	17:00	9,47	8,93	0,53		1	1			2
	18:00	9,67	9,27	0,40		1	1			2
	19:00	9,85	9,57	0,28		1	1			2
	20:00	9,76	9,56	0,20		1	1			2
	21:00	9,55	9,47	0,08		1	1			2
	22:00	9,29	9,29	0,00		1	1			2
	23:00	8,71	8,71	0,00		1	1			1

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης