

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 20 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Τρίτη, 20 Μαΐου 2025	00:00	6,90	6,90	0,00			1			3
	01:00	6,64	6,57	0,07			1			3
	02:00	6,35	5,88	0,48			1			2
	03:00	6,16	5,35	0,80			1			2
	04:00	6,12	4,36	1,76			1			1
	05:00	6,08	5,05	1,03			1			1
	06:00	6,19	5,34	0,85			1			2
	07:00	6,34	5,56	0,78			1			2
	08:00	6,63	6,16	0,47		1	1			
	09:00	6,91	6,46	0,45		1	1			
	10:00	7,12	6,72	0,40		1	1			
	11:00	7,16	6,90	0,27		1	1			
	12:00	7,13	6,90	0,23		1	1			
	13:00	7,09	6,93	0,16		1	1			
	14:00	7,10	7,02	0,08		1	1			
	15:00	7,21	7,16	0,05		1	1			
	16:00	7,36	7,36	0,00		1	1			
	17:00	7,57	7,57	0,00		1	1			
	18:00	7,80	7,80	0,00		1	1			
	19:00	8,07	8,07	0,00		1	1			
	20:00	8,08	8,08	0,00		1	1			
	21:00	7,99	7,99	0,00		1	1			
	22:00	8,12	8,12	0,00		1	1			
	23:00	7,66	7,66	0,00		1	1			

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης