

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2025	00:00	5,84	4,99	0,85			1			1
	01:00	5,59	4,64	0,95			1			1
	02:00	5,41	4,47	0,94			1			1
	03:00	5,30	4,39	0,91			1			1
	04:00	5,25	4,31	0,94			1			
	05:00	5,28	4,26	1,02			1			
	06:00	5,41	4,34	1,07			1			
	07:00	5,52	4,41	1,11			1			1
	08:00	5,70	4,48	1,22			1			1
	09:00	5,90	4,81	1,09			1			1
	10:00	6,05	4,85	1,20			1			1
	11:00	6,17	5,03	1,14			1			1
	12:00	6,20	4,87	1,33			1			1
	13:00	6,17	4,55	1,61			1			1
	14:00	6,14	4,48	1,66			1			1
	15:00	6,08	4,54	1,54			1			1
	16:00	6,11	4,77	1,34			1			1
	17:00	6,30	5,12	1,17			1			1
	18:00	6,64	5,71	0,93			1			2
	19:00	6,94	6,16	0,78			1			3
	20:00	6,91	6,15	0,76			1			3
	21:00	6,56	5,85	0,71			1			2
	22:00	5,95	5,43	0,51			1			2
	23:00	5,26	4,94	0,32			1			1

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης