

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 24 Μαΐου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100	
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	
Σάββατο, 24 Μαΐου 2025	00:00	6,89	4,58	2,31			1			1	
	01:00	6,47	3,94	2,53			1			1	
	02:00	6,12	3,67	2,45				1			
	03:00	5,80	3,48	2,32				1			
	04:00	5,61	3,36	2,24				1			
	05:00	5,56	3,33	2,22				1			
	06:00	5,64	3,38	2,25				1			
	07:00	6,01	3,60	2,40				1			
	08:00	6,47	3,92	2,55				1			
	09:00	6,92	4,97	1,96		1	1				
	10:00	7,46	6,71	0,74		1	1				
	11:00	7,74	7,13	0,61		1	1				
	12:00	7,90	6,71	1,18		1	1				
	13:00	7,86	5,65	2,20		1	1				
	14:00	7,75	5,71	2,04		1	1				
	15:00	7,69	5,78	1,91		1	1				
	16:00	7,62	6,12	1,50		1	1				
	17:00	7,69	6,52	1,17		1	1				
	18:00	7,90	6,49	1,41		1	1				
	19:00	8,22	6,92	1,30		1	1				
	20:00	8,41	6,70	1,72		1	1				
	21:00	8,38	6,78	1,60		1	1				
	22:00	7,91	7,24	0,68		1	1				
	23:00	7,43	7,25	0,18		1	1				

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης