

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 25 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Τρίτη, 25 Μαρτίου 2025	00:00	5,22	3,13	2,09			1			
	01:00	4,65	2,79	1,86			1			
	02:00	4,04	2,43	1,62			1			
	03:00	3,63	2,20	1,43			1			
	04:00	3,41	2,20	1,21			1			
	05:00	3,64	3,27	0,37			1			
	06:00	3,75	3,75	0,00			1			
	07:00	3,85	3,85	0,00			1			
	08:00	4,06	4,06	0,00			1			
	09:00	4,17	4,17	0,00			1			
	10:00	4,66	4,50	0,16			1			1
	11:00	4,97	4,65	0,33			1			1
	12:00	5,16	4,74	0,43			1			1
	13:00	5,11	4,79	0,32			1			1
	14:00	5,19	4,90	0,29			1			1
	15:00	5,28	4,94	0,34			1			1
	16:00	5,46	5,22	0,25			1			1
	17:00	5,72	5,51	0,21			1			2
	18:00	6,13	5,90	0,22			1			2
	19:00	6,43	6,13	0,30			1			3
	20:00	6,69	6,33	0,36			1			3
	21:00	6,86	6,74	0,12			1			3
	22:00	6,95	6,83	0,12			1			3
	23:00	6,85	6,66	0,19			1			3

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης