

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 25 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Κυριακή, 25 Μαΐου 2025	00:00	6,96	6,87	0,09		1	1			
	01:00	6,51	6,35	0,16		1	1			
	02:00	6,01	5,37	0,64			1			2
	03:00	5,73	4,76	0,97			1			1
	04:00	5,83	5,83	0,00			1			2
	05:00	5,68	5,68	0,00			1			2
	06:00	5,70	5,62	0,08			1			2
	07:00	5,91	5,85	0,06			1			2
	08:00	6,30	5,22	1,07			1			1
	09:00	6,86	6,56	0,29		1	1			
	10:00	7,16	6,35	0,81		1	1			
	11:00	7,21	7,21	0,00		1	1			
	12:00	7,33	6,78	0,55		1	1			
	13:00	7,20	7,00	0,20		1	1			
	14:00	7,26	7,26	0,00		1	1			
	15:00	7,19	7,06	0,12		1	1			
	16:00	7,05	6,76	0,30		1	1			
	17:00	7,08	4,97	2,11		1	1			
	18:00	7,24	4,89	2,35		1	1			
	19:00	7,47	5,11	2,35		1	1			
	20:00	7,62	6,47	1,15		1	1			
	21:00	7,68	5,46	2,23		1	1			
	22:00	7,79	5,34	2,45		1	1			
	23:00	7,46	4,99	2,47			1			1

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης