

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	5,000	1,000	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2025	00:00	7,82	7,55	0,27		1	1			
	01:00	7,39	6,96	0,43		1	1			
	02:00	6,97	6,24	0,73		1	1			
	03:00	6,72	5,76	0,96		1	1			
	04:00	6,52	5,34	1,18		1	1			
	05:00	6,25	4,85	1,40		1	1			
	06:00	6,34	5,11	1,23		1	1			
	07:00	6,98	5,68	1,30		1	1			
	08:00	7,60	6,38	1,22		1	1			
	09:00	8,06	6,72	1,34		1	1			
	10:00	8,47	7,04	1,43		1	1			
	11:00	8,75	7,44	1,31		1	1			
	12:00	8,89	7,63	1,27		1	1			
	13:00	9,02	7,56	1,46		1	1			
	14:00	9,08	7,38	1,71		1	1			
	15:00	9,18	7,19	1,99		1	1			
	16:00	9,34	7,26	2,08		1	1			
	17:00	9,54	7,49	2,05		1	1			
	18:00	9,76	7,69	2,07		1	1			
	19:00	9,94	7,85	2,09		1	1			
	20:00	9,73	7,82	1,92		1	1			
	21:00	9,36	7,91	1,45		1	1			
	22:00	9,15	8,14	1,01		1	1			
	23:00	8,69	7,96	0,72		1	1			

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης