

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100	
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	
Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025	00:00	4,98	4,77	0,21			1			1	
	01:00	4,82	4,77	0,06			1			1	
	02:00	4,82	4,82	0,00				1			1
	03:00	4,85	4,85	0,00				1			1
	04:00	4,90	4,90	0,00				1			1
	05:00	4,90	4,90	0,00				1			1
	06:00	4,98	4,98	0,00				1			1
	07:00	5,12	5,12	0,00				1			1
	08:00	5,30	5,24	0,06				1			1
	09:00	5,55	5,47	0,08				1			2
	10:00	5,76	5,39	0,36				1			2
	11:00	5,73	5,37	0,36				1			2
	12:00	5,60	5,40	0,20				1			2
	13:00	5,65	5,65	0,00				1			2
	14:00	5,52	5,52	0,00				1			2
	15:00	5,21	5,11	0,10				1			1
	16:00	5,16	4,99	0,17				1			1
	17:00	5,30	5,04	0,26				1			1
	18:00	5,79	5,24	0,55				1			1
	19:00	6,34	5,39	0,95				1			2
	20:00	6,63	5,60	1,02				1			2
	21:00	6,66	5,97	0,69				1			2
	22:00	6,41	5,81	0,60				1			2
	23:00	5,96	5,56	0,40				1			2

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης