

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 26 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Δευτέρα, 26 Μαΐου 2025	00:00	7,14	4,68	2,46			1			1
	01:00	6,83	4,37	2,46			1			1
	02:00	6,64	4,38	2,26			1			1
	03:00	6,46	4,47	1,99			1			1
	04:00	6,36	5,10	1,25			1			1
	05:00	6,43	5,76	0,67			1			2
	06:00	6,66	6,24	0,42		1	1			
	07:00	6,83	6,15	0,68		1	1			
	08:00	7,12	6,04	1,08		1	1			
	09:00	7,45	6,29	1,17		1	1			
	10:00	7,65	6,33	1,32		1	1			
	11:00	7,69	6,24	1,45		1	1			
	12:00	7,70	6,50	1,19		1	1			
	13:00	7,68	6,94	0,75		1	1			
	14:00	7,74	7,27	0,47		1	1			
	15:00	7,80	7,45	0,35		1	1			
	16:00	7,87	7,67	0,20		1	1			
	17:00	8,00	7,95	0,05		1	1			
	18:00	8,17	8,17	0,00		1	1			
	19:00	8,40	8,40	0,00		1	1			
	20:00	8,53	8,53	0,00		1	1			
	21:00	8,49	8,49	0,00		1	1			
	22:00	8,38	8,38	0,00		1	1			
	23:00	7,96	7,96	0,00		1	1			

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης