

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	5,000	1,000	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2025	00:00	8,36	7,44	0,92	1		1			
	01:00	7,78	6,33	1,45	1		1			
	02:00	7,35	5,56	1,80	1		1			
	03:00	7,10	5,30	1,80	1		1			
	04:00	6,91	5,19	1,72	1		1			
	05:00	6,89	5,21	1,68	1		1			
	06:00	7,00	5,48	1,51	1		1			
	07:00	7,33	6,29	1,04	1		1			
	08:00	7,85	7,12	0,72	1		1			
	09:00	8,40	7,31	1,09	1		1			
	10:00	8,89	7,42	1,47	1		1			
	11:00	9,17	7,19	1,98	1		1			
	12:00	9,35	7,30	2,05	1		1			
	13:00	9,45	7,28	2,17	1		1			
	14:00	9,48	7,10	2,37	1		1			
	15:00	9,53	7,02	2,51	1		1			
	16:00	9,61	7,14	2,46	1		1			
	17:00	9,78	7,32	2,46	1		1			
	18:00	10,01	7,60	2,41	1		1			
	19:00	10,29	7,94	2,35	1		1			
	20:00	10,17	7,80	2,37	1		1			
	21:00	9,96	7,71	2,25	1		1			
	22:00	9,54	7,36	2,18	1		1			
	23:00	9,00	6,91	2,08	1		1			

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης