

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2025	00:00	5,09	3,05	2,04			1			
	01:00	4,81	2,88	1,92			1			
	02:00	4,68	2,81	1,87			1			
	03:00	4,63	2,78	1,85			1			
	04:00	4,59	2,75	1,84			1			
	05:00	4,81	2,88	1,92			1			
	06:00	4,91	2,95	1,96			1			
	07:00	5,05	3,03	2,02			1			
	08:00	5,24	3,14	2,10			1			
	09:00	5,45	3,27	2,18			1			1
	10:00	5,70	3,42	2,28			1			1
	11:00	5,84	3,51	2,32			1			1
	12:00	5,85	3,73	2,12			1			1
	13:00	5,78	4,14	1,63			1			1
	14:00	5,61	4,87	0,74			1			1
	15:00	5,67	5,32	0,35			1			2
	16:00	5,72	5,53	0,19			1			2
	17:00	5,84	5,73	0,11			1			2
	18:00	6,19	5,85	0,35			1			2
	19:00	6,80	5,68	1,12			1			2
	20:00	7,01	5,38	1,63			1			2
	21:00	6,92	4,78	2,14			1			2
	22:00	6,32	4,82	1,50			1			2
	23:00	5,60	3,54	2,05				1		

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης