

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	5,000	1,000	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2025	00:00	8,81	6,40	2,40		1	1			
	01:00	8,30	5,95	2,36		1	1			
	02:00	7,70	5,55	2,16		1	1			
	03:00	7,25	5,69	1,56		1	1			
	04:00	7,10	6,00	1,11		1	1			
	05:00	7,02	5,91	1,11		1	1			
	06:00	6,98	5,92	1,05		1	1			
	07:00	7,38	6,05	1,33		1	1			
	08:00	7,97	6,31	1,66		1	1			
	09:00	8,53	6,75	1,78		1	1			
	10:00	9,03	7,20	1,83		1	1			
	11:00	9,39	7,55	1,85		1	1			
	12:00	9,60	7,91	1,69		1	1			
	13:00	9,68	7,73	1,95		1	1			
	14:00	9,78	7,78	2,00		1	1			
	15:00	9,79	8,01	1,78		1	1			
	16:00	9,84	7,88	1,96		1	1			
	17:00	9,97	7,91	2,06		1	1			
	18:00	10,21	8,24	1,97		1	1			1
	19:00	10,52	8,27	2,25		1	1			1
	20:00	10,35	7,98	2,37		1	1			1
	21:00	10,39	8,10	2,29		1	1			1
	22:00	9,85	7,53	2,31		1	1			
	23:00	9,45	7,06	2,39		1	1			

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης