

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 29 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Τρίτη, 29 Απριλίου 2025	00:00	6,29	3,78	2,52			1			1
	01:00	6,00	3,60	2,40			1			1
	02:00	5,78	3,47	2,31			1			1
	03:00	5,62	3,37	2,25			1			1
	04:00	5,56	3,34	2,22			1			1
	05:00	5,58	3,35	2,23			1			1
	06:00	5,69	3,42	2,28			1			1
	07:00	5,89	3,53	2,35			1			1
	08:00	6,10	3,66	2,44			1			1
	09:00	6,27	3,76	2,51			1			1
	10:00	6,37	3,82	2,55			1			1
	11:00	6,23	3,74	2,49			1			1
	12:00	6,16	3,69	2,46			1			1
	13:00	6,14	3,68	2,45			1			1
	14:00	6,29	3,78	2,52			1			1
	15:00	6,48	3,89	2,59			1			2
	16:00	6,66	4,02	2,64			1			2
	17:00	6,75	4,11	2,64			1			2
	18:00	6,81	4,17	2,64			1			2
	19:00	6,91	4,26	2,64			1			2
	20:00	7,05	4,40	2,64			1			2
	21:00	7,05	4,41	2,64			1			2
	22:00	7,12	4,48	2,64			1			2
	23:00	6,67	4,03	2,64			1			2

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης