

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 29 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Πέμπτη, 29 Μαΐου 2025	00:00	6,62	6,62	0,00	1		1			3
	01:00	6,33	6,33	0,00	1		1			3
	02:00	6,12	6,12	0,00	1		1			2
	03:00	5,96	5,96	0,00	1		1			2
	04:00	5,85	5,74	0,10	1		1			2
	05:00	5,95	5,77	0,18	1		1			2
	06:00	6,03	5,81	0,22	1		1			2
	07:00	6,22	6,04	0,17	1		1			2
	08:00	6,62	6,41	0,20	1	1	1			1
	09:00	7,00	6,77	0,23	1	1	1			
	10:00	7,30	7,09	0,21	1	1	1			
	11:00	7,45	7,30	0,16	1	1	1			
	12:00	7,49	7,41	0,08	1	1	1			
	13:00	7,37	7,31	0,06	1	1	1			
	14:00	7,34	7,34	0,00	1	1	1			
	15:00	7,37	7,37	0,00	1	1	1			
	16:00	7,43	7,27	0,16	1	1	1			
	17:00	7,56	7,20	0,36	1	1	1			
	18:00	7,87	7,47	0,39	1	1	1			
	19:00	8,30	7,88	0,42	1	1	1			
	20:00	8,77	8,51	0,26	1	1	1			
	21:00	8,59	8,50	0,09	1	1	1			
	22:00	8,01	8,01	0,00	1	1	1			
	23:00	7,21	7,21	0,00		1	1			

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και δύο σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης