

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 30 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Τετάρτη, 30 Απριλίου 2025	00:00	6,32	3,79	2,53			1			
	01:00	6,08	3,65	2,43			1			
	02:00	5,88	3,53	2,35			1			
	03:00	5,75	3,45	2,30			1			
	04:00	5,67	3,40	2,27			1			
	05:00	5,68	3,41	2,27			1			
	06:00	5,81	3,49	2,32			1			
	07:00	6,03	3,62	2,41			1			
	08:00	6,30	3,78	2,52			1			
	09:00	6,53	3,92	2,61			1			
	10:00	6,76	4,13	2,63			1			
	11:00	6,75	4,11	2,64			1			
	12:00	6,48	3,89	2,59			1			
	13:00	6,33	3,80	2,53			1			
	14:00	6,36	3,82	2,54			1			
	15:00	6,50	3,90	2,60			1			
	16:00	6,64	4,00	2,64			1			
	17:00	6,81	4,17	2,64			1			1
	18:00	7,04	4,40	2,64			1			1
	19:00	7,26	4,63	2,63			1			1
	20:00	7,47	4,85	2,62			1			1
	21:00	7,33	4,71	2,62			1			1
	22:00	6,86	4,24	2,62			1			1
	23:00	6,35	3,81	2,54				1		

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης