

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 31 Μαΐου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	
Σάββατο, 31 Μαΐου 2025	00:00	6,19	4,78	1,41			1			1	
	01:00	5,80	4,67	1,13			1			1	
	02:00	5,58	4,61	0,97				1			1
	03:00	5,40	4,63	0,77				1			1
	04:00	5,26	3,96	1,30				1			
	05:00	5,24	3,64	1,61				1			
	06:00	5,40	3,43	1,97				1			
	07:00	5,68	3,48	2,19				1			
	08:00	6,05	3,66	2,39				1			
	09:00	6,43	4,00	2,42				1			
	10:00	6,71	4,34	2,37				1			
	11:00	6,82	4,53	2,29				1			1
	12:00	6,85	4,63	2,23				1			1
	13:00	6,76	4,47	2,28				1			1
	14:00	6,65	4,33	2,32				1			1
	15:00	6,64	4,31	2,33				1			1
	16:00	6,68	4,36	2,32				1			1
	17:00	6,84	4,51	2,33				1			1
	18:00	7,14	4,95	2,19				1			1
	19:00	7,51	5,39	2,11				1			2
	20:00	7,62	5,61	2,01				1			2
	21:00	7,51	6,02	1,49				1			2
	22:00	7,27	5,35	1,92				1			2
	23:00	6,80	4,58	2,22				1			1

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και δύο σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης