

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100				
TE (MW)					2,200	2,200	2,200	1,040	1,040	0,510				
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ηλιαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025	00:00	5,61	3,58	2,03			1			1	3,02	2,25	54%	546
	01:00	5,25	3,56	1,69			1			1	3,04	2,10	54%	543
	02:00	5,04	3,04	2,00			1				2,46	2,01	55%	383
	03:00	4,92	3,04	1,89			1				2,46	1,97	55%	383
	04:00	4,89	3,08	1,81			1				2,42	1,96	56%	388
	05:00	4,96	3,64	1,32			1				1,86	1,98	66%	451
	06:00	5,02	4,02	1,00			1				1,48	2,01	73%	493
	07:00	5,19	4,13	1,05			1				1,37	2,07	75%	507
	08:00	5,29	4,50	0,80			1			1	2,10	2,12	68%	675
	09:00	5,35	4,85	0,51			1			1	1,75	2,14	73%	717
	10:00	5,22	4,96	0,26			1			1	1,64	2,09	75%	733
	11:00	5,25	5,13	0,12			1			1	1,47	2,10	78%	757
	12:00	5,29	5,19	0,10			1			1	1,41	2,12	79%	765
	13:00	5,28	5,22	0,06			1			1	1,38	2,11	79%	769
	14:00	5,40	5,40	0,00			1			2	2,30	2,16	70%	898
	15:00	5,49	5,49	0,00			1			2	2,21	2,20	71%	913
	16:00	5,55	5,55	0,00			1			2	2,16	2,22	72%	921
	17:00	5,76	5,76	0,00			1			2	1,94	2,30	75%	954
	18:00	6,17	6,17	0,00			1	1			4,84	1,76	56%	1.026
	19:00	6,62	6,62	0,00			1	1			4,38	2,22	60%	827
	20:00	6,93	6,71	0,22			1	1			4,29	2,53	61%	838
	21:00	6,75	6,57	0,18			1	1			4,43	2,35	60%	822
	22:00	6,32	6,13	0,19			1	1			4,87	1,92	56%	773
	23:00	5,69	4,95	0,73				1			1	1,65	2,27	75%
		133,25 MWh										ΑΩΛ: 19,23		16.820 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης