

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100						
TE (MW)					2,200	2,200	2,200	1,040	1,040	0,510						
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	63	64	65	67	68	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)		
Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025	00:00	7,54	7,37	0,18		1	1				3,63	2,65	67%	911		
	01:00	7,11	7,00	0,11		1	1				4,00	2,65	64%	869		
	02:00	6,82	6,82	0,00		1	1				4,18	2,42	62%	849		
	03:00	6,55	6,55	0,00		1	1				4,45	2,15	60%	820		
	04:00	6,41	6,41	0,00		1	1				4,59	2,01	58%	804		
	05:00	6,40	6,40	0,00		1	1				4,61	1,99	58%	802		
	06:00	6,48	6,48	0,00		1	1				4,52	2,08	59%	812		
	07:00	6,72	6,72	0,00		1	1				4,28	2,32	61%	839		
	08:00	7,13	7,13	0,00		1	1				3,87	2,65	65%	884		
	09:00	7,60	7,60	0,00		1	1				3,40	2,65	69%	938		
	10:00	7,96	7,96	0,00		1	1				3,04	2,65	72%	979		
	11:00	8,13	8,13	0,00		1	1				2,87	2,65	74%	999		
	12:00	8,16	8,16	0,00		1	1				2,84	2,65	74%	1.002		
	13:00	8,14	8,14	0,00		1	1				2,86	2,65	74%	999		
	14:00	8,10	8,10	0,00		1	1				2,90	2,65	74%	995		
	15:00	8,15	8,15	0,00		1	1				2,85	2,65	74%	1.001		
	16:00	8,30	8,30	0,00		1	1				2,70	2,65	75%	1.019		
	17:00	8,45	8,15	0,31		1	1				2,85	2,65	74%	1.000		
	18:00	8,62	8,04	0,58		1	1				2,96	2,65	73%	987		
	19:00	8,81	8,35	0,46		1	1				2,65	2,65	76%	1.025		
	20:00	8,98	7,68	1,29		1	1				3,32	2,65	70%	947		
	21:00	8,89	6,70	2,18		1	1				4,30	2,65	61%	837		
	22:00	8,55	6,18	2,37		1	1				4,82	2,65	56%	778		
	23:00	8,06	5,63	2,43		1	1				5,37	2,65	51%	718		
		186,07 MWh												ΑΩΛ: 22,90		21.813 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης