

ΗΣ ΜΗΛΟΥ					Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100				
TE (MW)					2,200	2,200	2,200	1,040	1,040	0,510				
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ηλιαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	63	64	65	67	68	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025	00:00	6,62	6,62	0,00			1			3	2,18	2,65	75%	1.185
	01:00	6,26	6,26	0,00			1			3	2,54	2,50	71%	1.124
	02:00	5,94	5,94	0,00			1			2	1,76	2,38	77%	982
	03:00	5,76	5,76	0,00			1			2	1,94	2,30	75%	954
	04:00	5,65	5,65	0,00			1			2	2,06	2,26	73%	936
	05:00	5,64	5,64	0,00			1			2	2,06	2,25	73%	935
	06:00	5,75	5,75	0,00			1			2	1,95	2,30	75%	953
	07:00	6,03	6,03	0,00			1			2	1,67	2,41	78%	995
	08:00	6,45	6,36	0,09		1	1				4,64	2,05	58%	1.048
	09:00	6,89	6,57	0,32		1	1				4,43	2,49	60%	822
	10:00	7,15	6,95	0,20		1	1				4,05	2,65	63%	864
	11:00	7,25	7,06	0,19		1	1				3,94	2,65	64%	876
	12:00	7,28	7,28	0,00		1	1				3,72	2,65	66%	901
	13:00	7,23	7,23	0,00		1	1				3,77	2,65	66%	896
	14:00	7,13	7,07	0,06		1	1				3,93	2,65	64%	877
	15:00	7,06	7,00	0,06		1	1				4,00	2,65	64%	870
	16:00	7,12	6,74	0,38		1	1				4,26	2,65	61%	840
	17:00	7,26	6,71	0,55		1	1				4,29	2,65	61%	837
	18:00	7,46	6,77	0,70		1	1				4,23	2,65	62%	844
	19:00	7,82	7,05	0,77		1	1				3,95	2,65	64%	875
	20:00	8,15	7,40	0,75		1	1				3,60	2,65	67%	915
	21:00	7,99	7,20	0,78		1	1				3,80	2,65	65%	892
	22:00	7,43	6,51	0,92		1	1				4,49	2,65	59%	815
	23:00	6,81	5,58	1,23		1	1				5,42	2,40	51%	712
		164,12 MWh										ΑΩΛ: 22,81		21.947 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και δύο σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης