

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
ΑΡΡΕΞΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2025	00:00	2,00	1,63	0,36		1	1				
	01:00	1,88	1,57	0,31		1	1				
	02:00	1,78	1,52	0,26		1	1				
	03:00	1,71	1,37	0,35		1	1				
	04:00	1,68	1,36	0,32		1	1				
	05:00	1,69	1,31	0,37		1	1				
	06:00	1,74	1,36	0,38		1	1				
	07:00	1,86	1,54	0,32		1	1				
	08:00	2,01	1,55	0,46		1	1				
	09:00	2,19	1,71	0,48		1	1	1			
	10:00	2,29	1,97	0,33		1	1	1			
	11:00	2,33	2,04	0,29		1	1	1			
	12:00	2,32	2,07	0,25		1	1	1			
	13:00	2,28	2,06	0,22		1	1	1			
	14:00	2,24	1,94	0,30		1	1	1			
	15:00	2,22	1,98	0,24		1	1	1			
	16:00	2,29	2,08	0,21		1	1	1			
	17:00	2,53	2,39	0,14		1	1	1			
	18:00	2,84	2,73	0,11	1	1	1	1			
	19:00	3,02	2,88	0,14	1	1	1	1			
	20:00	3,02	2,95	0,07	1	1	1	1			
	21:00	2,90	2,85	0,05	1	1	1	1			
	22:00	2,61	2,58	0,03	1	1	1	1			
	23:00	2,28	2,26	0,02		1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης