

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100				
ΤΕ (MW)					0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560				
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025	00:00	1,97	1,83	0,13	1		1						0,37	0,69	83%	531
	01:00	1,85	1,67	0,19	1		1						0,53	0,65	76%	485
	02:00	1,75	1,61	0,14	1		1						0,59	0,61	73%	470
	03:00	1,68	1,55	0,13	1		1						0,65	0,56	70%	454
	04:00	1,65	1,48	0,17	1		1						0,72	0,53	67%	435
	05:00	1,66	1,49	0,16	1		1						0,71	0,54	68%	440
	06:00	1,73	1,61	0,12	1		1						0,59	0,61	73%	471
	07:00	1,85	1,67	0,18	1		1						0,53	0,65	76%	485
	08:00	1,97	1,82	0,15	1		1						0,38	0,69	83%	525
	09:00	2,10	2,02	0,09	1		1	1					1,28	0,42	61%	607
	10:00	2,18	2,11	0,07	1		1	1					1,19	0,50	64%	625
	11:00	2,21	2,14	0,08	1		1	1					1,16	0,53	65%	632
	12:00	2,20	2,11	0,08	1		1	1					1,19	0,52	64%	625
	13:00	2,14	2,05	0,09	1		1	1					1,25	0,46	62%	609
	14:00	2,12	2,01	0,10	1		1	1					1,29	0,44	61%	599
	15:00	2,12	1,93	0,19	1		1	1					1,37	0,44	58%	577
	16:00	2,19	1,93	0,26	1		1	1					1,37	0,51	58%	577
	17:00	2,40	2,12	0,28	1		1	1					1,18	0,72	64%	628
	18:00	2,69	2,39	0,30	1		1	1					0,91	0,94	73%	700
	19:00	2,85	2,55	0,31	1		1	1					0,75	1,00	77%	740
	20:00	2,89	2,61	0,29	1		1	1					0,69	1,01	79%	756
	21:00	2,76	2,51	0,25	1		1	1					0,79	0,97	76%	731
	22:00	2,51	2,35	0,16	1		1	1					0,95	0,83	71%	690
	23:00	2,20	2,10	0,10	1		1	1					1,20	0,52	64%	622
		51,67 MWh												ΑΩΛ: 12,77		14.017 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης