

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100				
ΤΕ (MW)					0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560				
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025	00:00	1,92	1,80	0,12	1		1						0,40	0,67	82%	522
	01:00	1,80	1,68	0,12	1		1						0,52	0,63	77%	490
	02:00	1,71	1,60	0,11	1		1						0,60	0,59	73%	469
	03:00	1,64	1,55	0,09	1		1						0,65	0,52	71%	456
	04:00	1,60	1,53	0,08	1		1						0,67	0,48	69%	449
	05:00	1,61	1,54	0,06	1		1						0,66	0,49	70%	453
	06:00	1,65	1,59	0,05	1		1						0,61	0,53	72%	466
	07:00	1,74	1,69	0,06	1		1						0,51	0,61	77%	491
	08:00	1,85	1,83	0,02	1		1						0,37	0,65	83%	528
	09:00	1,96	1,95	0,01	1		1	1					1,35	0,28	59%	588
	10:00	2,06	2,05	0,01	1		1	1					1,25	0,38	62%	609
	11:00	2,07	2,07	0,00	1		1	1					1,23	0,39	63%	615
	12:00	2,05	2,05	0,00	1		1	1					1,25	0,37	62%	609
	13:00	2,00	2,00	0,00	1		1	1					1,30	0,32	61%	596
	14:00	1,96	1,96	0,00	1		1	1					1,34	0,28	59%	584
	15:00	2,16	2,16	0,00	1		1	1					1,15	0,47	65%	637
	16:00	2,21	2,21	0,00	1		1	1					1,09	0,53	67%	652
	17:00	2,39	2,39	0,00	1		1	1					0,91	0,71	73%	700
	18:00	2,63	2,63	0,00	1		1	1					0,67	0,92	80%	763
	19:00	2,76	2,76	0,00	1		1	1					0,54	0,96	84%	797
	20:00	2,76	2,76	0,00	1		1	1					0,54	0,97	84%	798
	21:00	2,62	2,62	0,00	1		1	1					0,68	0,92	79%	760
	22:00	2,37	2,37	0,00	1		1	1					0,93	0,69	72%	694
	23:00	2,08	2,08	0,00	1		1	1					1,23	0,40	63%	616
		49,60 MWh												ΑΩΛ: 11,47	14.342 €	

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης