

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100				
ΤΕ (MW)					0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560				
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025	00:00	1,80	1,80	0,00	1		1						0,40	0,63	82%	522
	01:00	1,69	1,69	0,00	1		1						0,51	0,57	77%	492
	02:00	1,60	1,60	0,00	1		1						0,60	0,48	73%	468
	03:00	1,55	1,55	0,00	1		1						0,65	0,43	70%	454
	04:00	1,53	1,53	0,00	1		1						0,67	0,41	69%	448
	05:00	1,55	1,55	0,00	1		1						0,65	0,43	71%	455
	06:00	1,64	1,64	0,00	1		1						0,57	0,51	74%	477
	07:00	1,78	1,78	0,00	1		1						0,42	0,62	81%	515
	08:00	1,93	1,92	0,00	1		1	1					1,38	0,24	58%	582
	09:00	2,06	2,06	0,00	1		1	1					1,24	0,38	62%	612
	10:00	2,12	2,11	0,00	1		1	1					1,19	0,44	64%	626
	11:00	2,20	2,19	0,01	1		1	1					1,11	0,52	66%	646
	12:00	2,19	2,18	0,01	1		1	1					1,12	0,51	66%	643
	13:00	2,13	2,11	0,01	1		1	1					1,19	0,44	64%	625
	14:00	2,06	2,02	0,03	1		1	1					1,28	0,38	61%	602
	15:00	2,12	2,04	0,08	1		1	1					1,26	0,44	62%	606
	16:00	2,22	2,05	0,17	1		1	1					1,25	0,54	62%	608
	17:00	2,43	2,12	0,30	1		1	1					1,18	0,75	64%	628
	18:00	2,66	2,21	0,45	1		1	1					1,09	0,93	67%	651
	19:00	2,79	2,32	0,47	1		1	1					0,98	0,98	70%	680
	20:00	2,81	2,39	0,42	1		1	1					0,91	0,98	72%	699
	21:00	2,67	2,23	0,45	1		1	1					1,07	0,94	68%	656
	22:00	2,44	1,93	0,51	1		1	1					1,37	0,75	58%	576
	23:00	2,14	1,63	0,51	1		1						0,57	0,75	74%	477
		50,09 MWh												ΑΩΛ: 11,72	13.751 €	

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης