

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100				
ΤΕ (MW)					0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560				
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025	00:00	1,83	1,31	0,52	1		1						0,89	0,64	60%	392
	01:00	1,72	1,14	0,58	1		1						1,06	0,60	52%	346
	02:00	1,63	1,12	0,51	1		1						1,08	0,51	51%	340
	03:00	1,57	1,12	0,45	1		1						1,08	0,45	51%	340
	04:00	1,56	1,12	0,44	1		1						1,08	0,44	51%	340
	05:00	1,60	1,12	0,48	1		1						1,08	0,48	51%	340
	06:00	1,70	1,12	0,58	1		1						1,08	0,58	51%	340
	07:00	1,86	1,22	0,65	1		1						0,98	0,65	55%	366
	08:00	1,99	1,34	0,65	1		1						0,86	0,70	61%	398
	09:00	2,09	1,43	0,67	1		1						0,77	0,73	65%	422
	10:00	2,16	1,50	0,65	1		1						0,70	0,75	68%	443
	11:00	2,18	1,58	0,59	1		1						0,62	0,76	72%	463
	12:00	2,16	1,65	0,52	1		1						0,55	0,76	75%	480
	13:00	2,14	1,67	0,46	1		1						0,53	0,75	76%	487
	14:00	2,14	1,72	0,42	1		1						0,48	0,75	78%	498
	15:00	2,20	1,83	0,36	1		1						0,37	0,77	83%	530
	16:00	2,32	1,98	0,34	1		1	1					1,32	0,64	60%	598
	17:00	2,54	2,19	0,35	1		1	1					1,11	0,86	66%	646
	18:00	2,81	2,43	0,37	1		1	1					0,87	0,98	74%	711
	19:00	2,94	2,57	0,37	1		1	1					0,73	1,03	78%	748
	20:00	2,94	2,60	0,33	1		1	1					0,70	1,03	79%	756
	21:00	2,78	2,45	0,33	1		1	1					0,85	0,97	74%	714
	22:00	2,51	2,19	0,32	1		1	1					1,11	0,83	66%	645
	23:00	2,19	1,89	0,30	1		1	1					1,41	0,51	57%	566
		51, 53 MWh												ΑΩΛ: 14, 30		11.908 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης