

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100				
ΤΕ (MW)					0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560				
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ηλιατικού Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025	00:00	1,34	1,12	0,22		1	1						1,08	0,22	51%	341
	01:00	1,28	1,12	0,16		1	1						1,08	0,16	51%	340
	02:00	1,22	1,12	0,10		1	1						1,08	0,10	51%	340
	03:00	1,20	1,12	0,08		1	1						1,08	0,08	51%	340
	04:00	1,20	1,12	0,08		1	1						1,08	0,08	51%	340
	05:00	1,23	1,12	0,11		1	1						1,08	0,11	51%	340
	06:00	1,28	1,12	0,16		1	1						1,08	0,16	51%	340
	07:00	1,37	1,12	0,25		1	1						1,08	0,25	51%	340
	08:00	1,42	1,12	0,30		1	1						1,08	0,30	51%	340
	09:00	1,50	1,12	0,38		1	1						1,08	0,38	51%	340
	10:00	1,57	1,12	0,45		1	1						1,08	0,45	51%	340
	11:00	1,59	1,14	0,45		1	1						1,06	0,47	52%	346
	12:00	1,57	1,16	0,41		1	1						1,04	0,45	53%	351
	13:00	1,55	1,12	0,43		1	1						1,08	0,43	51%	340
	14:00	1,52	1,12	0,40		1	1						1,08	0,40	51%	340
	15:00	1,52	1,12	0,40		1	1						1,08	0,40	51%	340
	16:00	1,61	1,19	0,42		1	1						1,01	0,48	54%	358
	17:00	1,76	1,39	0,36		1	1						0,81	0,61	63%	413
	18:00	1,96	1,69	0,28		1	1						0,51	0,69	77%	490
	19:00	2,13	1,81	0,32		1	1						0,39	0,75	82%	523
	20:00	2,12	1,77	0,34		1	1						0,43	0,74	81%	514
	21:00	2,02	1,65	0,37		1	1						0,55	0,71	75%	481
	22:00	1,83	1,55	0,27		1	1						0,65	0,64	71%	456
	23:00	1,60	1,26	0,33		1	1						0,94	0,48	57%	379
		37,37 MWh												ΑΩΛ: 7,94		9.072 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης