

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100				
ΤΕ (MW)					0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560				
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025	00:00	1,71	1,65	0,06		1	1						0,55	0,59	75%	482
	01:00	1,64	1,49	0,14		1	1						0,71	0,52	68%	439
	02:00	1,57	1,51	0,06		1	1						0,69	0,45	69%	444
	03:00	1,52	1,49	0,02		1	1						0,71	0,40	68%	440
	04:00	1,48	1,44	0,04		1	1						0,76	0,36	65%	425
	05:00	1,49	1,43	0,06		1	1						0,77	0,37	65%	423
	06:00	1,53	1,48	0,05		1	1						0,72	0,41	67%	436
	07:00	1,68	1,65	0,03		1	1						0,55	0,56	75%	481
	08:00	1,91	1,91	0,00	1	1	1						1,39	0,23	58%	580
	09:00	2,09	2,09	0,00	1	1	1						1,21	0,41	63%	620
	10:00	2,13	2,10	0,02	1	1	1						1,20	0,45	64%	623
	11:00	2,15	2,12	0,03	1	1	1						1,18	0,47	64%	627
	12:00	2,12	2,09	0,03	1	1	1						1,21	0,44	63%	620
	13:00	2,07	2,03	0,04	1	1	1						1,27	0,39	62%	604
	14:00	2,00	1,95	0,05	1	1	1						1,35	0,32	59%	583
	15:00	1,99	1,94	0,05	1	1	1						1,36	0,31	59%	579
	16:00	2,01	1,95	0,06	1	1	1						1,35	0,33	59%	583
	17:00	2,10	2,05	0,05	1	1	1						1,25	0,42	62%	608
	18:00	2,20	2,15	0,05	1	1	1						1,15	0,52	65%	634
	19:00	2,19	2,13	0,06	1	1	1						1,17	0,51	65%	631
	20:00	2,22	2,02	0,21	1	1	1						1,28	0,54	61%	600
	21:00	2,27	1,86	0,41	1	1	1						1,44	0,59	56%	558
	22:00	2,08	1,82	0,25	1	1	1						1,48	0,40	55%	549
	23:00	1,81	1,72	0,09		1	1						0,48	0,63	78%	500
		45,96 MWh												ΑΩΛ: 8,86		13.068 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης