

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100				
ΤΕ (MW)					0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560				
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025	00:00	1,68	1,59	0,09		1				1			0,61	0,56	72%	466
	01:00	1,61	1,52	0,09		1				1			0,68	0,49	69%	447
	02:00	1,55	1,44	0,11		1				1			0,76	0,43	65%	425
	03:00	1,50	1,41	0,09		1				1			0,79	0,38	64%	416
	04:00	1,47	1,26	0,22		1				1			0,94	0,35	57%	377
	05:00	1,46	1,25	0,21		1				1			0,95	0,34	57%	374
	06:00	1,49	1,43	0,06		1				1			0,77	0,37	65%	422
	07:00	1,60	1,54	0,05		1				1			0,66	0,47	70%	453
	08:00	1,77	1,64	0,12		1				1			0,56	0,62	75%	480
	09:00	1,92	1,77	0,15		1				1			0,43	0,67	80%	513
	10:00	1,99	1,74	0,25		1				1			0,46	0,70	79%	506
	11:00	2,02	1,81	0,20		1				1			0,39	0,71	82%	524
	12:00	1,99	1,80	0,19		1				1			0,40	0,70	82%	521
	13:00	1,95	1,75	0,20		1				1			0,45	0,68	79%	507
	14:00	1,89	1,74	0,15		1				1			0,46	0,66	79%	505
	15:00	1,82	1,71	0,10		1				1			0,49	0,64	78%	498
	16:00	1,83	1,57	0,26		1				1			0,63	0,64	71%	459
	17:00	1,91	1,73	0,18		1				1			0,47	0,67	79%	502
	18:00	2,02	1,99	0,02		1	1			1			1,31	0,34	60%	601
	19:00	2,13	2,06	0,07		1	1			1			1,24	0,45	62%	612
	20:00	2,19	1,98	0,21		1	1			1			1,32	0,51	60%	591
	21:00	2,24	1,97	0,28		1	1			1			1,33	0,56	60%	587
	22:00	2,04	1,78	0,25		1				1			0,42	0,71	81%	517
	23:00	1,78	1,57	0,21		1				1			0,63	0,62	71%	460
		43,84 MWh												ΑΩΛ: 11,06	11.763 €	

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης