

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 1 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Πέμπτη, 1 Μαΐου 2025	00:00	10,58	6,88	3,70				1	1	
	01:00	9,73	6,32	3,40				1	1	
	02:00	9,03	6,30	2,73				1	1	
	03:00	8,59	6,30	2,29				1	1	
	04:00	8,38	6,30	2,08				1	1	
	05:00	8,50	6,30	2,20				1	1	
	06:00	9,01	6,30	2,71				1	1	
	07:00	9,98	6,49	3,49				1	1	
	08:00	11,00	7,15	3,85				1	1	
	09:00	11,82	7,68	4,14				1	1	
	10:00	12,36	8,03	4,32				1	1	
	11:00	12,61	9,67	2,94			1	1		
	12:00	12,50	10,22	2,28			1	1		
	13:00	12,38	9,44	2,93			1	1		
	14:00	12,35	8,03	4,32			1	1		
	15:00	12,13	7,98	4,15			1	1		
	16:00	11,92	8,80	3,12			1	1		
	17:00	12,37	10,24	2,14			1	1		
	18:00	12,95	11,76	1,19			1	1	1	
	19:00	13,72	12,80	0,92			1	1	1	
	20:00	14,65	13,84	0,81			1	1	1	
	21:00	13,91	13,35	0,56			1	1	1	
	22:00	12,58	12,26	0,32			1	1	1	
	23:00	11,01	10,72	0,29			1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης