

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2025	00:00	11,90	11,89	0,01					1	1
	01:00	11,12	11,05	0,07					1	1
	02:00	10,80	10,72	0,08					1	1
	03:00	10,58	10,52	0,06					1	1
	04:00	10,51	10,45	0,06					1	1
	05:00	10,80	10,56	0,24					1	1
	06:00	11,76	11,22	0,53					1	1
	07:00	13,32	12,27	1,05					1	1
	08:00	14,67	13,74	0,94				1	1	1
	09:00	15,72	15,19	0,53				1	1	1
	10:00	16,25	15,82	0,43				1	1	1
	11:00	16,40	16,17	0,23				1	1	1
	12:00	16,38	16,22	0,16				1	1	1
	13:00	16,28	16,08	0,20				1	1	1
	14:00	15,65	15,40	0,25				1	1	1
	15:00	15,80	15,36	0,44				1	1	1
	16:00	16,26	15,82	0,43				1	1	1
	17:00	17,21	16,84	0,37	1				1	1
	18:00	18,20	17,64	0,56	1				1	1
	19:00	18,94	18,21	0,73	1				1	1
	20:00	18,82	18,31	0,51	1				1	1
	21:00	17,49	17,05	0,44	1				1	1
	22:00	15,75	15,46	0,29	1				1	1
	23:00	14,50	14,30	0,19	1				1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης