

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000					
ΤΕ (MW)					4,125	4,125	4,125	3,150	3,150	6,140					
Ημερομηνία	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025	00:00	14,48	9,41	5,07	1	1					7,09	5,07	57%	1.788	
	01:00	13,66	8,88	4,78	1	1					7,62	4,78	54%	2.292	
	02:00	13,27	8,63	4,65	1	1					7,87	4,65	52%	2.264	
	03:00	13,11	8,52	4,59	1	1					7,98	4,59	52%	2.252	
	04:00	13,27	8,62	4,64	1	1					7,88	4,64	52%	2.263	
	05:00	13,93	9,06	4,88	1	1					7,44	4,88	55%	2.312	
	06:00	15,35	9,97	5,37	1	1					6,53	5,37	60%	2.415	
	07:00	17,52	11,66	5,86	1					1	7,59	6,13	61%	2.553	
	08:00	18,29	12,06	6,23	1					1	7,19	6,40	63%	1.468	
	09:00	18,79	12,44	6,35	1					1	6,81	6,58	65%	1.511	
	10:00	18,87	12,61	6,26	1					1	6,64	6,60	66%	1.530	
	11:00	18,58	12,67	5,90	1					1	6,58	6,50	66%	2.665	
	12:00	18,25	12,79	5,46	1					1	6,46	6,39	66%	2.114	
	13:00	18,07	12,65	5,43	1					1	6,60	6,33	66%	2.098	
	14:00	18,27	13,02	5,25	1					1	6,23	6,39	68%	2.140	
	15:00	18,97	14,07	4,90	1					1	5,18	6,64	73%	2.264	
	16:00	20,20	15,56	4,64	1				1	1	9,69	6,78	62%	3.017	
	17:00	21,83	17,10	4,72	1				1	1	8,15	7,64	68%	3.189	
	18:00	24,02	19,16	4,86	1				1	1	6,09	8,41	76%	3.434	
	19:00	24,27	19,46	4,81	1				1	1	5,79	8,50	77%	2.907	
	20:00	23,41	18,88	4,53	1				1	1	6,37	8,19	75%	2.835	
	21:00	21,85	17,87	3,99	1				1	1	7,38	7,65	71%	2.713	
	22:00	19,83	16,75	3,08	1				1	1	8,50	6,41	66%	2.584	
	23:00	17,30	14,95	2,35	1					1	4,30	6,06	78%	1.810	
		435,38 MWh											ΑΩΛ: 17,32		56.417 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης