

ΗΣ ΣΑΜΟΥ					Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000				
ΤΕ (MW)					4,125	4,125	4,125	3,150	3,150	6,140				
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025	00:00	10,02	6,52	3,51						1	4,48	3,51	59%	765
	01:00	9,35	6,14	3,21						1	4,86	3,21	56%	726
	02:00	8,97	6,14	2,83						1	4,86	2,83	56%	726
	03:00	8,75	6,64	2,11						1	4,36	2,61	60%	778
	04:00	8,78	7,73	1,05						1	3,27	2,64	70%	899
	05:00	9,20	7,70	1,50						1	3,30	3,06	70%	896
	06:00	9,91	6,44	3,47						1	4,56	3,47	59%	757
	07:00	10,50	6,82	3,67						1	4,18	3,67	62%	797
	08:00	10,76	6,99	3,76						1	4,01	3,76	64%	815
	09:00	10,93	7,40	3,53						1	3,60	3,83	67%	861
	10:00	10,90	8,05	2,85						1	2,95	3,82	73%	939
	11:00	10,71	7,69	3,02						1	3,31	3,75	70%	896
	12:00	10,41	7,07	3,35						1	3,93	3,64	64%	824
	13:00	10,62	7,06	3,56						1	3,94	3,72	64%	823
	14:00	10,72	6,97	3,75						1	4,03	3,75	63%	813
	15:00	11,06	7,28	3,79	1				1		6,98	3,79	51%	2.060
	16:00	11,71	7,61	4,10	1				1		6,64	4,10	53%	968
	17:00	13,09	8,51	4,58	1				1		5,74	4,58	60%	1.066
	18:00	15,00	10,20	4,80	1				1		4,05	5,25	72%	1.256
	19:00	15,59	10,63	4,96	1				1		3,62	5,46	75%	1.306
	20:00	15,16	9,85	5,31	1				1		4,40	5,31	69%	1.216
	21:00	14,22	9,25	4,98	1				1		5,00	4,98	65%	1.148
	22:00	13,04	8,48	4,56	1				1		5,77	4,56	59%	1.063
	23:00	11,39	7,41	3,99	1				1		6,84	3,99	52%	946
		270,79 MWh										ΑΩΛ: 10,66		23.343 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης