

ΗΣ ΣΑΜΟΥ					Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000				
TE (MW)					4,125	4,125	4,125	3,150	3,150	6,140				
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025	00:00	11,14	7,70	3,44				1	1		4,30	3,90	64%	917
	01:00	10,39	7,15	3,23				1	1		4,85	3,63	60%	858
	02:00	9,86	6,43	3,43				1	1		5,57	3,45	54%	783
	03:00	9,60	6,30	3,30				1	1		5,70	3,30	53%	769
	04:00	9,58	6,30	3,28				1	1		5,70	3,28	53%	769
	05:00	9,77	7,08	2,69				1	1		4,92	3,42	59%	850
	06:00	10,42	8,42	2,01				1	1		3,58	3,65	70%	997
	07:00	11,51	10,39	1,12				1		1	6,61	2,22	61%	1.789
	08:00	12,49	12,41	0,08				1		1	4,59	3,20	73%	1.455
	09:00	13,03	13,03	0,01				1		1	3,97	3,74	77%	1.533
	10:00	13,28	13,28	0,01				1		1	3,72	3,99	78%	1.566
	11:00	13,13	13,12	0,01				1		1	3,88	3,84	77%	1.546
	12:00	12,76	12,76	0,00				1		1	4,24	3,47	75%	1.499
	13:00	12,42	12,42	0,00				1		1	4,58	3,13	73%	1.456
	14:00	12,09	12,09	0,00				1		1	4,91	2,80	71%	1.416
	15:00	11,93	11,92	0,00				1		1	5,08	2,64	70%	1.397
	16:00	12,01	12,01	0,00				1		1	4,99	2,72	71%	1.407
	17:00	12,48	12,47	0,02				1		1	4,53	3,19	73%	1.462
	18:00	13,81	13,78	0,03				1	1	1	9,22	1,37	60%	2.198
	19:00	14,89	14,81	0,08				1	1	1	8,19	2,45	64%	1.745
	20:00	15,91	15,85	0,06				1	1	1	7,15	3,47	69%	1.863
	21:00	15,56	15,50	0,06				1	1	1	7,50	3,12	67%	1.823
	22:00	13,82	13,76	0,05				1	1	1	9,24	1,38	60%	1.632
	23:00	12,98	12,81	0,17				1	1	1	10,19	0,54	56%	1.534
		294,86 MWh										ΑΩΛ: 8,22		33.262 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης