

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000						
ΤΕ (MW)					4,125	4,125	4,125	3,150	3,150	6,140						
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)		
Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025	00:00	11,46	7,80	3,66				1	1		4,20	4,01	65%	928		
	01:00	10,64	6,92	3,73				1	1		5,08	3,73	58%	833		
	02:00	10,04	6,53	3,51				1	1		5,47	3,51	54%	792		
	03:00	9,69	6,30	3,39				1	1		5,70	3,39	53%	769		
	04:00	9,62	6,30	3,32				1	1		5,70	3,32	53%	769		
	05:00	9,89	6,43	3,46				1	1		5,57	3,46	54%	782		
	06:00	10,58	7,08	3,50				1	1		4,92	3,70	59%	850		
	07:00	11,62	7,55	4,07				1	1		4,45	4,07	63%	901		
	08:00	12,77	9,28	3,49		1			1		4,97	4,47	65%	1.716		
	09:00	13,94	11,20	2,74		1			1		3,05	4,88	79%	1.376		
	10:00	14,06	11,99	2,06	1	1					4,51	4,92	73%	2.080		
	11:00	13,51	11,57	1,94	1	1					4,93	4,73	70%	1.467		
	12:00	12,80	10,90	1,89	1	1					5,60	4,48	66%	1.391		
	13:00	12,40	10,81	1,59	1	1					5,69	4,15	66%	1.381		
	14:00	12,02	10,35	1,67	1	1					6,15	3,77	63%	1.329		
	15:00	11,68	9,92	1,75	1	1					6,58	3,43	60%	1.281		
	16:00	11,91	10,24	1,67	1	1					6,26	3,66	62%	1.317		
	17:00	12,68	10,51	2,16	1	1					5,99	4,43	64%	1.347		
	18:00	14,07	11,82	2,24	1	1					4,68	4,92	72%	1.496		
	19:00	15,52	14,13	1,39	1	1	1				10,62	3,15	57%	2.401		
	20:00	16,24	15,83	0,41	1	1	1				8,92	3,87	64%	2.028		
	21:00	15,82	15,59	0,23	1	1	1				9,16	3,45	63%	2.000		
	22:00	14,23	14,06	0,17	1	1				1	8,44	2,83	62%	2.336		
	23:00	12,46	12,24	0,23	1	1				1	10,26	1,06	54%	1.570		
		299,64 MWh												ΑΩΛ: 10,44		33.141 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης