

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100				
ΤΕ (MW)					0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560				
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ηλιαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025	00:00	1,77	1,73	0,04	1		1									0,47	0,62	79%	535
	01:00	1,67	1,64	0,03	1		1									0,56	0,54	74%	509
	02:00	1,59	1,58	0,01	1		1									0,62	0,47	72%	493
	03:00	1,54	1,53	0,01	1		1									0,67	0,42	70%	480
	04:00	1,50	1,46	0,04	1		1									0,74	0,38	66%	458
	05:00	1,55	1,49	0,06	1		1									0,71	0,43	68%	467
	06:00	1,63	1,59	0,04	1		1									0,61	0,50	72%	494
	07:00	1,72	1,69	0,03	1		1									0,51	0,60	77%	524
	08:00	1,84	1,82	0,03	1		1									0,38	0,64	83%	559
	09:00	1,99	1,96	0,03	1		1	1								1,34	0,31	60%	631
	10:00	2,06	2,02	0,04	1		1	1								1,28	0,38	61%	640
	11:00	2,12	2,09	0,03	1		1	1								1,21	0,44	63%	660
	12:00	2,25	2,21	0,03	1		1	1								1,09	0,57	67%	695
	13:00	2,17	2,14	0,03	1		1	1								1,16	0,49	65%	674
	14:00	2,10	2,06	0,04	1		1	1								1,24	0,42	62%	652
	15:00	2,11	2,07	0,04	1		1	1								1,23	0,43	63%	654
	16:00	2,17	2,14	0,02	1		1	1								1,16	0,48	65%	674
	17:00	2,29	2,28	0,01	1		1	1								1,02	0,61	69%	713
	18:00	2,53	2,51	0,01	1		1	1								0,79	0,85	76%	779
	19:00	2,64	2,62	0,01	1		1	1								0,68	0,92	80%	810
	20:00	2,57	2,57	0,01	1		1	1								0,73	0,89	78%	794
	21:00	2,39	2,38	0,01	1		1	1								0,92	0,71	72%	741
	22:00	2,21	2,20	0,01	1		1	1								1,10	0,53	67%	692
	23:00	1,95	1,95	0,00	1		1	1								1,35	0,27	59%	621
		48,35 MWh													ΑΩΛ: 10,77		14.947 €		
Παρατηρήσεις:																			

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης