

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100				
ΤΕ (MW)					0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560				
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ηλιαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025	00:00	1,78	1,78	0,00	1		1									0,43	0,62	81%	547
	01:00	1,67	1,67	0,00	1		1									0,53	0,55	76%	518
	02:00	1,59	1,59	0,00	1		1									0,61	0,47	72%	495
	03:00	1,54	1,54	0,00	1		1									0,66	0,42	70%	480
	04:00	1,51	1,50	0,01	1		1									0,70	0,39	68%	470
	05:00	1,52	1,51	0,02	1		1									0,69	0,40	68%	472
	06:00	1,58	1,56	0,02	1		1									0,64	0,46	71%	488
	07:00	1,66	1,62	0,04	1		1									0,58	0,54	74%	504
	08:00	1,73	1,70	0,03	1		1									0,50	0,61	77%	526
	09:00	1,84	1,82	0,02	1		1									0,38	0,64	83%	560
	10:00	1,93	1,91	0,02	1		1	1								1,39	0,25	58%	616
	11:00	1,98	1,96	0,02	1		1	1								1,34	0,29	59%	622
	12:00	2,00	1,98	0,02	1		1	1								1,32	0,32	60%	629
	13:00	2,02	2,01	0,01	1		1	1								1,29	0,34	61%	636
	14:00	2,04	2,03	0,01	1		1	1								1,27	0,36	61%	642
	15:00	2,12	2,12	0,00	1		1	1								1,18	0,44	64%	668
	16:00	2,11	2,11	0,00	1		1	1								1,19	0,43	64%	667
	17:00	2,23	2,22	0,00	1		1	1								1,08	0,54	67%	697
	18:00	2,42	2,42	0,00	1		1	1								0,88	0,74	73%	752
	19:00	2,52	2,52	0,00	1		1	1								0,78	0,84	76%	780
	20:00	2,46	2,46	0,00	1		1	1								0,84	0,78	75%	764
	21:00	2,31	2,31	0,00	1		1	1	1							0,99	0,63	70%	721
	22:00	2,12	2,12	0,00	1		1	1								1,18	0,44	64%	667
	23:00	1,84	1,84	0,00	1		1									0,36	0,65	84%	567
		46,51 MWh														ΑΩΛ: 10,13		14.487 €	

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης