ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα	Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025

Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100					
ΤΕ (MW)					0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560					
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025	00:00	1,65	1,65	0,00	1		1									0,55	0,53	75%	511
	01:00	1,55	1,55	0,00	1		1									0,65	0,43	70%	483
	02:00	1,48	1,48	0,00	1		1									0,72	0,36	67%	464
	03:00	1,45	1,45	0,00	1		1									0,75	0,33	66%	455
	04:00	1,45	1,45	0,01	1		1									0,75	0,33	66%	455
	05:00	1,50	1,47	0,02	1		1									0,73	0,38	67%	462
	06:00	1,58	1,54	0,04	1		1									0,66	0,46	70%	480
	07:00	1,71	1,68	0,03	1		1									0,52	0,59	76%	520
	08:00	1,83	1,79	0,05	1		1									0,41	0,64	81%	551
	09:00	1,97	1,89	0,08	1		1	1								1,41	0,29	57%	610
	10:00	2,02	1,92	0,10	1		1	1								1,38	0,34	58%	613
	11:00	2,05	1,94	0,12	1		1	1								1,36	0,37	59%	616
	12:00	2,05	1,87	0,18	1		1	1								1,43	0,37	57%	598
	13:00	2,04	1,76	0,28	1		1									0,44	0,71	80%	543
	14:00	2,17	1,71	0,45	1		1									0,49	0,76	78%	530
	15:00	2,21	1,43	0,77	1		1									0,77	0,77	65%	451
	16:00	2,12	1,38	0,74	1		1									0,82	0,74	63%	436
	17:00	2,30	1,50	0,81	1		1									0,70	0,81	68%	469
	18:00	2,51	1,68	0,83	1		1	1								1,62	0,83	51%	550
	19:00	2,61	1,70	0,91	1		1	1								1,60	0,91	51%	548
	20:00	2,55	1,68	0,87	1		1	1								1,62	0,87	51%	543
	21:00	2,40	1,56	0,84	1		1									0,64	0,84	71%	486
	22:00	2,21	1,43	0,77	1		1									0,77	0,77	65%	451
	23:00	1,96	1,27	0,69	1		1									0,93	0,69	58%	406
		47,37 MWh															**ΑΩΛ: 11,78**		**12.233 €**

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης