

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100				
ΤΕ (MW)					0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560				
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ηλιαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικών Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025	00:00	1,71	1,12	0,59	1		1									1,08	0,59	51%	362
	01:00	1,61	1,12	0,49	1		1									1,08	0,49	51%	362
	02:00	1,54	1,12	0,42	1		1									1,08	0,42	51%	362
	03:00	1,51	1,12	0,39	1		1									1,08	0,39	51%	362
	04:00	1,51	1,12	0,39	1		1									1,08	0,39	51%	362
	05:00	1,56	1,12	0,44	1		1									1,08	0,44	51%	362
	06:00	1,64	1,12	0,52	1		1									1,08	0,52	51%	362
	07:00	1,78	1,15	0,62	1		1									1,05	0,62	52%	372
	08:00	1,89	1,23	0,66	1		1									0,97	0,66	56%	392
	09:00	1,99	1,29	0,69	1		1									0,91	0,69	59%	411
	10:00	2,04	1,32	0,71	1		1									0,88	0,71	60%	420
	11:00	2,05	1,33	0,72	1		1									0,87	0,72	60%	422
	12:00	2,03	1,32	0,71	1		1									0,88	0,71	60%	419
	13:00	2,00	1,30	0,70	1		1									0,90	0,70	59%	413
	14:00	2,00	1,30	0,70	1		1									0,90	0,70	59%	413
	15:00	2,04	1,32	0,71	1		1									0,88	0,71	60%	420
	16:00	2,11	1,37	0,74	1		1									0,83	0,74	62%	433
	17:00	2,29	1,49	0,80	1		1									0,71	0,80	68%	467
	18:00	2,56	1,68	0,88	1		1	1								1,62	0,88	51%	550
	19:00	2,68	1,74	0,94	1		1	1								1,56	0,94	53%	561
	20:00	2,62	1,70	0,92	1		1	1								1,60	0,92	52%	549
	21:00	2,46	1,68	0,78	1		1	1								1,62	0,78	51%	543
	22:00	2,26	1,47	0,79	1		1									0,73	0,79	67%	462
	23:00	2,02	1,31	0,71	1		1									0,89	0,71	60%	418
		47,89 MWh													ΑΩΛ: 13,36		10.199 €		

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης