

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100				
ΤΕ (MW)					0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560				
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025	00:00	2,24	2,10	0,14	1		1	1								1,20	0,56	63%	661
	01:00	2,07	1,92	0,15	1		1	1								1,38	0,38	58%	610
	02:00	1,94	1,82	0,12	1		1									0,38	0,68	83%	559
	03:00	1,88	1,85	0,04	1		1									0,35	0,66	84%	568
	04:00	1,86	1,86	0,00	1		1									0,34	0,65	85%	572
	05:00	1,87	1,87	0,00	1		1									0,33	0,66	85%	576
	06:00	1,93	1,91	0,02	1		1	1								1,39	0,25	58%	617
	07:00	2,08	2,03	0,04	1		1	1								1,27	0,40	62%	643
	08:00	2,22	2,18	0,04	1		1	1								1,12	0,54	66%	685
	09:00	2,31	2,31	0,01	1		1	1								0,99	0,63	70%	721
	10:00	2,39	2,39	0,00	1		1	1								0,91	0,71	72%	744
	11:00	2,42	2,41	0,01	1		1	1								0,89	0,74	73%	750
	12:00	2,52	2,50	0,02	1		1	1								0,80	0,84	76%	776
	13:00	2,54	2,49	0,05	1		1	1								0,81	0,86	75%	773
	14:00	2,52	2,40	0,12	1		1	1								0,90	0,84	73%	748
	15:00	2,39	2,20	0,18	1		1	1								1,10	0,71	67%	692
	16:00	2,36	2,08	0,27	1		1	1								1,22	0,67	63%	658
	17:00	2,40	1,93	0,47	1		1	1								1,37	0,72	59%	615
	18:00	2,54	1,82	0,72	1		1	1								1,48	0,86	55%	583
	19:00	2,68	1,74	0,94	1		1	1								1,56	0,94	53%	561
	20:00	2,91	1,89	1,02	1		1	1								1,41	1,02	57%	604
	21:00	3,02	1,98	1,04	1		1	1								1,32	1,06	60%	629
	22:00	2,73	1,84	0,90	1		1	1								1,46	0,96	56%	588
	23:00	2,48	1,83	0,65	1		1	1								1,47	0,80	55%	586
		56,32 MWh														ΑΩΛ: 14,29		15.520 €	

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης