

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100				
ΤΕ (MW)					0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560				
Η μ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ηλιαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025	00:00	2,34	2,32	0,01				1		1					1	0,98	0,65	70%	726	
	01:00	2,14	2,13	0,01				1		1					1	1,17	0,46	64%	670	
	02:00	1,99	1,98	0,01				1		1					1	1,32	0,31	60%	629	
	03:00	1,90	1,87	0,02				1		1					1	1,43	0,22	57%	599	
	04:00	1,87	1,81	0,07				1		1					1	1,49	0,19	55%	580	
	05:00	1,90	1,80	0,10				1		1					1	1,50	0,22	55%	578	
	06:00	2,00	1,88	0,12				1		1					1	1,42	0,32	57%	601	
	07:00	2,17	2,08	0,09				1		1					1	1,22	0,49	63%	657	
	08:00	2,38	2,30	0,08				1		1					1	1,00	0,70	70%	719	
	09:00	2,55	2,46	0,09				1		1					1	0,84	0,87	75%	764	
	10:00	2,67	2,55	0,12				1		1					1	0,75	0,93	77%	790	
	11:00	2,73	2,66	0,07				1		1					1	0,64	0,96	80%	819	
	12:00	2,80	2,76	0,04				1	1	1					1	1,64	0,56	63%	879	
	13:00	2,85	2,83	0,02				1	1	1					1	1,57	0,61	64%	892	
	14:00	2,77	2,76	0,01				1	1	1					1	1,64	0,53	63%	872	
	15:00	2,62	2,62	0,01				1		1					1	0,68	0,92	79%	808	
	16:00	2,49	2,10	0,39				1		1					1	1,20	0,81	64%	662	
	17:00	2,53	2,02	0,52				1		1					1	1,28	0,85	61%	639	
	18:00	2,65	2,08	0,57				1		1					1	1,22	0,93	63%	656	
	19:00	2,83	2,31	0,52				1		1					1	0,99	0,99	70%	723	
	20:00	3,01	2,53	0,48				1		1					1	0,77	1,05	77%	784	
	21:00	3,21	2,76	0,45				1	1	1					1	1,64	0,96	63%	878	
	22:00	2,92	2,38	0,54				1		1					1	0,92	1,02	72%	742	
	23:00	2,61	1,96	0,65				1		1					1	1,34	0,91	59%	623	
		59,92 MWh															ΑΩΛ: 13,73		17.290 €	

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης