

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 1 Απριλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Τρίτη, 1 Απριλίου 2025	00:00	16,18	14,48	1,70			1	1					
	01:00	15,01	9,76	5,25				1					
	02:00	14,03	9,12	4,91				1					
	03:00	13,44	8,73	4,70				1					
	04:00	13,47	8,75	4,71				1					
	05:00	14,26	9,27	4,99				1					
	06:00	16,10	10,46	5,63				1					
	07:00	18,74	12,74	6,00	1			1					
	08:00	20,90	13,58	7,31	1			1					
	09:00	22,03	14,32	7,71	1			1					
	10:00	21,84	14,20	7,64	1			1					
	11:00	21,05	13,84	7,21	1			1					
	12:00	19,86	12,91	6,95	1			1					
	13:00	19,17	12,74	6,43	1			1					
	14:00	18,86	12,74	6,12	1			1					
	15:00	18,86	12,74	6,12	1			1					
	16:00	19,27	14,24	5,03	1			1					
	17:00	20,17	16,46	3,71	1			1					
	18:00	21,88	19,43	2,45			1	1					
	19:00	24,21	22,45	1,76			1	1				1	
	20:00	25,05	23,70	1,36			1	1				1	
	21:00	24,68	23,71	0,97			1	1				1	
	22:00	23,00	22,23	0,77			1	1				1	
	23:00	20,03	19,40	0,63			1	1					

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης