

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025	00:00	14,84	13,90	0,95				1				1	
	01:00	12,60	11,97	0,63				1				1	
	02:00	12,00	11,46	0,54				1				1	
	03:00	11,73	11,37	0,36				1				1	
	04:00	13,11	12,85	0,26				1				1	
	05:00	14,34	14,17	0,17				1				1	
	06:00	16,55	16,35	0,20		1		1					
	07:00	19,11	18,86	0,25		1		1					
	08:00	20,49	20,16	0,33		1		1					
	09:00	21,17	20,96	0,21		1		1					
	10:00	21,00	20,76	0,23		1		1					
	11:00	20,44	20,21	0,24		1		1					
	12:00	20,06	19,59	0,47		1		1					
	13:00	20,21	19,66	0,55		1		1					
	14:00	19,54	18,90	0,64		1		1					
	15:00	18,63	17,50	1,13		1		1					
	16:00	18,66	17,02	1,63		1		1					
	17:00	19,73	17,48	2,25		1		1					
	18:00	21,38	18,88	2,50		1		1					
	19:00	24,07	21,86	2,21	1	1		1					
	20:00	25,67	23,25	2,42	1	1		1					
	21:00	24,33	21,20	3,12	1	1		1					
	22:00	22,32	18,80	3,52		1		1					
	23:00	19,61	16,09	3,51		1		1					

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης