

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 2 Μαΐου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Παρασκευή, 2 Μαΐου 2025	00:00	15,69	10,20	5,49		1							1
	01:00	14,57	9,47	5,10		1							1
	02:00	14,00	9,10	4,90		1							1
	03:00	13,53	8,80	4,74		1							1
	04:00	13,53	8,79	4,73		1							1
	05:00	14,10	9,16	4,93		1							1
	06:00	15,32	9,96	5,36		1							1
	07:00	16,75	10,89	5,86		1							1
	08:00	18,19	11,82	6,37	1	1							
	09:00	19,40	12,61	6,79	1	1							
	10:00	19,99	12,99	7,00	1	1							
	11:00	20,27	13,18	7,09	1	1							
	12:00	19,59	12,73	6,86	1	1							
	13:00	19,07	12,39	6,67	1	1							
	14:00	18,42	11,97	6,45	1	1							
	15:00	17,90	11,64	6,26	1	1							
	16:00	15,60	10,14	5,46		1							1
	17:00	15,93	10,36	5,58		1							1
	18:00	17,32	11,26	6,06		1							1
	19:00	19,22	12,49	6,73	1	1							
	20:00	21,45	13,94	7,51	1	1							
	21:00	20,96	13,62	7,33	1	1							
	22:00	19,44	12,64	6,81	1	1							
	23:00	16,76	11,64	5,12	1	1							

Η μονάδα G6 λειτουργεί έως 1,5MW

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης