

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 3 Μαΐου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Σάββατο, 3 Μαΐου 2025	00:00	15,19	9,87	5,32		1							1
	01:00	14,00	9,10	4,90		1							1
	02:00	13,26	8,62	4,64		1							1
	03:00	12,84	8,48	4,36		1							1
	04:00	13,04	8,48	4,56		1							1
	05:00	13,99	9,09	4,90		1							1
	06:00	15,54	10,10	5,44		1							1
	07:00	16,30	10,59	5,70		1							1
	08:00	16,82	10,93	5,89		1							1
	09:00	16,68	10,84	5,84		1							1
	10:00	16,10	10,46	5,63		1							1
	11:00	15,58	10,12	5,45		1							1
	12:00	15,13	9,94	5,19		1							1
	13:00	15,20	9,88	5,32		1							1
	14:00	14,65	9,52	5,13		1							1
	15:00	14,70	9,55	5,14		1							1
	16:00	15,10	9,81	5,28		1							1
	17:00	15,79	10,26	5,53		1							1
	18:00	16,97	11,93	5,04	1	1							
	19:00	18,63	14,46	4,17	1	1							
	20:00	20,28	16,03	4,25	1	1							
	21:00	19,68	15,31	4,37	1	1							
	22:00	18,06	13,85	4,21	1	1							
	23:00	15,23	10,27	4,97		1							1

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης